

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Cosmec S.r.l.  
22 Via E. Mattei  
29010 VILLANOVA SULL'ARDA  
Piacenza  
ITALIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Elektro-Installationsrohrsystem, starr**  
**Conduit system, rigid**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/ or



Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 61386-21 (VDE 0605 Teil 21):2011-12; EN 61386-21:2004 + A11:2010



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

  
J. Gutermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5003674-5410-0021 / 180867

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033414

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-09-27

(letzte Änderung/updated 2013-05-17 )

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Cosmec S.r.l., 22 Via E. Mattei, 29010 VILLANOVA SULL'ARDA, Piacenza, ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
5003674-5410-0021 / 180867 / CC4 / LR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2013-05-17 2011-09-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033414  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033414.*

**Elektro-Installationsrohrsystem, starr**  
**Conduit system, rigid**

Typ(en) / *Type(s)*:

**6008-xxL**

Beschreibung  
Starre, flammwidrige, metallische Rohre,  
glatt, für einen Temperaturbereich von  
- 25 °C bis + 150 °C,  
Abmessungen nach IEC 60423

*Description*  
*Rigid, non-flame propagating, metallic  
conduits, plain, for a temperature range  
from - 25 °C up to + 150 °C,  
dimensions acc. to IEC 60423*

Klassifizierung  
*Classification* 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12  
-5---5---4---5---1---1---6---7---2---0---1---0

Nenngröße  
*Nominal dimension* 16-20-25-32-40-50-63

Muffe  
*Coupling* 6110-xxN, 6111-Axx

Firmenzeichen  
*Trademark*



Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40033414 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Cosmec S.r.l., 22 Via E. Mattei, 29010 VILLANOVA SULL'ARDA, Piacenza, ITALIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
5003674-5410-0021 / 180867 / CC4 / LR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2013-05-17 2011-09-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033414  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033414.*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Abteilung CC4  
*Section CC4*